

COMUNE DI
SANTADI



C_1182--2016-05-16-0004178

Prot. Generale n. 0004178

Data 16/05/2016 Ora 13.10

Classificazione: 14 - 0 - 0

A

Iglesias, 16/05/2016

Prot.MA/ 26102 / D2

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Comune di **SANTADI**

protocollo@pec.comunesantadi.it

OGGETTO: Interruzione notturna erogazione idrica causa fuori servizio condotta foranea.

Facendo seguito alle comunicazioni telefoniche si conferma che nella serata di ieri si è verificata una rottura della condotta foranea dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga, ciò ha determinato l'interruzione totale della portata in arrivo ai serbatoi.

Al fine di evitare l'esaurimento delle scorte dei serbatoi come convenuto si è proceduto alla interruzione dell'erogazione all'utenza dalle ore 22,00 con riapertura stamane alle ore 05,00.

La riparazione è in corso e verrà conclusa, salvo imprevisti, entro la mattina odierna.

Considerata la drastica riduzione delle scorte nei serbatoi, in data odierna l'erogazione potrà essere garantita sino alle ore 20,00; inoltre per consentirne la ricostituzione delle scorte si rende necessario interrompere l'erogazione all'utenza dalle ore 23 sino alle ore 05,00 del mattino successivo dalla giornata del 17.cm sino al 22/05/16.

Sarà Ns. cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DISTRIBUZIONE

DISTRETTO 2

(Per. Ind. Marco Argiolas)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 41/90
[Signature]



Distretto 2, via Crocifisso 94 - Iglesias

Tel. 0781/393939 fax 0781/393916

e:\documenti\1 lettere\2016 d2\santadi - interr erog idrica notturna3.docx

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 236.275.415,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154

Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321 - Fax 070 340479

Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it